

Déclaration UE de Conformité EU Declaration of Conformity

Nous / we

MARECHAL ELECTRIC S.A.S.

5, avenue de Presles

F-94417 SAINT-MAURICE Cedex – France

Tel : +33 (0)1 45 11 60 00

Fax : +33 (0)1 45 11 60 60

E-mail : contact@marechal.com

Déclarons sous notre seule responsabilité que nos produits / *Declare under our sole responsibility that our products:*

Prises de courant industrielles / *Industrial plugs and socket-outlets*

Type <i>Type</i>	Intensité <i>Intensity</i>	Marquage <i>Marking</i>	Caractéristiques d'étanchéité <i>Watertightness characteristics</i>	Conformes aux normes suivantes : <i>Complies with the following standards:</i>
DXN1	20 A	II 2 G D Ex db eb IIC T* Gb Ex tb IIIC T* Db * $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ T5 T90°C $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ T6 T70°C LCIE 99 ATEX 6027 X		
DXN3	32 A	II 2 G D Ex db eb IIC T* Gb Ex tb IIIC T* Db * $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ T5 T77°C $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ T6 T57°C LCIE 05 ATEX 6149 X	IP66/IP67	EN IEC 60079-0 : 2018(**) EN 60079-1 : 2014 EN 60079-7 : 2015 EN 60079-31 : 2014
DXN6	63 A	II 2 G D Ex db eb IIC T* Gb Ex tb IIIC T* Db * $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ T4 T107°C $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +40^{\circ}\text{C}$ T5 T87°C LCIE 05 ATEX 6150 X		

(**) : Une étude comparative des normes EN IEC 60079-0 : 2018 et EN 60079-0 : 2012 + A11:2013 montre que le matériel n'est pas concerné par les modifications substantielles.

A comparative study of the standards EN IEC 60079-0:2018 et EN 60079-0:2012 + A11:2013 shows that the products are not concerned by the substantial modifications.

Satisfont aux dispositions des Directives du Conseil n° :

2014/34/UE du 26 février 2014 (ATEX)

2011/65/UE + amendement n°2015/863 du 31/03/2015 (RoHS)

Satisfy the measures set in the Council Directives n°:

2014/34/EU dated February 26, 2014 (ATEX)

2011/65/EU + amendment no 2015/863 dated 2015/03/31 (RoHS)

Satisfont aux exigences essentielles de sécurité applicables de la norme :

IEC 60309-1 Ed. 4.2

Satisfy the relevant essential safety requirements of standard:

IEC 60309-1 Ed. 4.2

N° de Notification de l'Evaluation relatif à la Qualité : LCIE 00 ATEX Q 8001 selon l'Annexe IV réalisé par l'organisme notifié n° 0081 :


LCIE – 33, avenue du Général Leclerc – 92260 Fontenay-Aux-Roses – France

Quality Assessment Notification N°: LCIE 00 ATEX Q 8001 according to Annex IV carried out by Notified Body N° 0081:

LCIE – 33, avenue du Général Leclerc – 92260 Fontenay-Aux-Roses – France

Saint-Maurice, 2019-10-25

Anne LE GUENNEC



Responsable Produits Ex / Manager of Ex-Proof Product